

复旦大学邯郸校区旦苑食堂泵房、张江校区张江一期泵房供水设备及其配套系统采购

项目编号：HW2025060305

采购文件更正说明

各潜在供应商：

复旦大学邯郸校区旦苑食堂泵房、张江校区张江一期泵房供水设备及其配套系统采购，项目编号：HW2025060305 采购文件更正内容如下：

1.采购文件“第三章 采购需求--一、项目概况--4、新供水设备总体要求--（2）张江校区张江一期泵房--供水设备数量、规格--加压供水设备一套，系统流量为： $Q \geq 32^3/h$ ，扬程： $H \geq 40m$ ；3 台水泵，两用一备搭配，配备智联控制柜、气压罐，其中各项部件、管路、阀门及附件等过流面材质为 SUS304 不锈钢或更优材质。”**更正为：第三章 采购需求--一、项目概况--4、新供水设备总体要求--（2）张江校区张江一期泵房--供水设备数量、规格--加压供水设备一套，系统流量为： $Q \geq 64m^3/h$ ，扬程： $H \geq 40m$ ；3 台水泵，两用一备搭配，配备智联控制柜、气压罐，其中各项部件、管路、阀门及附件等过流面材质为 SUS304 不锈钢或更优材质。**

2.采购文件“第三章 采购需求--三、技术要求--1、供水设备总体要求--（2）张江校区张江一期泵房--加压供水设备一套，系统流量为： $Q \geq 32^3/h$ ，扬程： $H \geq 40m$ ；3 台水泵，两用一备搭配。”**更正为：第三章 采购需求--三、技术要求--1、供水设备总体要求--（2）张江校区张江一期泵房--加压供水设备一套，系统流量为： $Q \geq 64m^3/h$ ，扬程： $H \geq 40m$ ；3 台水泵，两用一备搭配。**

3.响应截止时间和唱价时间更正为：2025 年 07 月 02 日 09 点 30 分 00 秒（北京时间）

除以上调整外，其他内容不作变动。

