

复旦大学实验室家具及洁净间 设备采购

询疑问题回复函

项目编号：HW2024031501

招标编号：ZYSH-2024-0009



中钰招标
ZHONG YU ZHAO BIAO



复旦大学实验室家具及洁净间设备采购

询疑问题回复函

致各潜在投标人：

中钰招标有限公司受复旦大学的委托，对复旦大学实验室家具及洁净间设备采购（项目编号：HW2024031501；招标编号：ZYSH-2024-0009）进行公开招标。现对招标文件询疑问题回复如下：

询疑事项 1：关于招标文件第 63-64 页，要求“投标人需根据踏勘并结合本平面图提交优化设计方案”。我公司已于 5 月 8 日完成踏勘，请提供原有设计 CAD 图纸，我公司复核清单及技术参数是否满足要求，进而做优化设计。

确认回复 1：无 CAD 图纸。招标文件中已提供平面图，各投标单位结合踏勘情况，自行测量绘制，提交优化设计方案。

询疑事项 2：现场有供水点，没有排水点，计划做同层排水（提升泵的形式）至同层排水管。而招标文件采购需求和清单中没有给排水相关的需求和清单，请补充给排水采购需求和清单。

确认回复 2：有排水点，预留在部分承重柱旁边。由各投标人根据踏勘情况提供优化设计方案。该内容的费用，包含在投标价中。本项目为交钥匙项目。

询疑事项 3：实验室有特气需求，请明确用气种类、气瓶间位置。

确认回复 3：见补充平面图（详见 PDF 附件）。

询疑事项 4：因采购需求有洁净间空调系统设备，需要踏勘现场风井、风机、管道路由等位置情况，5 月 8 日踏勘时楼顶上不去，请协调打开楼顶门，我公司需要到楼顶二次踏勘。

确认回复 4：组织二次踏勘，踏勘时间为 2024 年 5 月 17 日下午 14:00。踏勘地点：城投宽庭湾谷社区 D3 栋（国权北路 1566 弄）

询疑事项 5：请明确空调机组安装位置，设备基础是否为现有？

确认回复 5：无设备基础，空调机组安装在楼顶或室外机平台处的空余位置，投标人根据踏勘的情况按照就近安放的原则提供优化设计方案。该内容的费用，包含在投标价中。本项目为交钥匙项目。

询疑事项 6：请明确空调机组是否需要接风管及风口等？

确认回复 6：需要，包含且不限于风管、风口、保温等辅材。该内容的费用，包含在投标价中。本项目为交钥匙项目。

询疑事项 7：请明确净化机组及 VAV 多联机外机安装位置，设备基础是否为现有？



确认回复 7：无设备基础，空调机组安装在楼顶或室外机平台处的空余位置，投标人根据踏勘的情况按照就近安放的原则提供优化设计方案。该内容的费用，包含在投标价中。本项目为交钥匙项目。

询疑事项 8：请明确净化直膨空调机组是否需恒温恒湿控制，净化等级为多少？

确认回复 8：详见招标文件第三章-（三）技术指标要求-3 洁净间空调系统设备：细胞房总体要求。

请各投标人阅读本回复函，并将回执填妥后回复书面文件至我公司。谢谢合作！



To: 朱艳梅、李倩 Tel: 010-60624505-806/807 邮箱: zhaobiao04@zyzbdl.com

补充文件 回执（项目编号：HW2024031501；招标编号：ZYSH-2024-0009）

投标人名称	(回执加盖公司公章)
是否明确通知内容	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
项目联系人	
联系方式	

